



MPA NRW • Außenstelle Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte

Legrand France SA Site de Sille
z. Hd. Herr Rovers
Route Devron – BP 36

F – 72140 Sille le Guillaume

Ihr Zeichen :
Ihre Nachricht vom : ---
Mein Zeichen : 210006299
Telefon : (02943) 897-23
Telefax : (02943) 897-33
E-Mail : diekmann@mpanrw.de

Datum : 24.07.2015

Mischbelegung im AbP P-MPA-E-15-007 vom 09.01.2015

Sehr geehrter Herr Rovers,

bezgl. Des o.a. allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-MPA-E-15-007 kann der Unterzeichner folgende Meinung für eine nicht wesentliche Abweichung nach Landesbauordnung äußern:

Bei Mischbelegung auf Kabeltragkonstruktionen können „Kabel mit integriertem Funktionserhalt“ und Kabel (z.B. PVC-Leitungen), an die keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt werden, gemeinsam aufgelegt werden. Die Verlegung der Kabel muss dann so erfolgen, dass eine Überlagerung und gegenseitige Beeinflussung verhindert wird. Die bei der Planung und Verlegung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt mitgeltenden Normen bleiben hiervon unberührt.

Nach § 22 MBO entscheidet der Errichter der Kabelanlage nach Bauregelliste A Teil 3, lfd. Nr. 2.9 über eine nicht wesentliche Abweichung. In den Landesbauordnungen der Bundesländer sind vergleichbare Regelungen zu finden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Diekmann

Y:\Auftrage\ABP\Legrand\15-007\2015\ABP-15-007-Anschreiben-2-rwA.doc

Hausanschrift:
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund
Telefon (02 31) 45 02-0
Telefax (02 31) 45 85 49
E-Mail: info@mpanrw.de

Bahnstation: Dortmund-Hbf.
Telegramme: prüfamt Dortmund
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahn U47 ab Hbf.
Richtung Aplerbeck
bis „Allerstraße“

Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen 2
D-59597 Erwitte
Telefon (0 29 43) 8 97-0
Telefax (0 29 43) 8 97-33
E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Bankverbindung
Landeszentralbank Dortmund
(BLZ 440 000 00)
Kto. 440 018 15
USt.-IdNr.: DE 124 728 648